



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Джегутинского района
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 25-43-72, 25-42-34 единый телефон доверия государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00.

ПРЕДПИСАНИЕ № 80 / 1 /34

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению

СОШ с. Важное законному представителю

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

– Директору МКОУ СОШ с. Важное Джазаевой Н.Х.

владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения начальника ОНД и ПР Усть-Джегутинского района подполковника внутренней службы Ермолаева А.А № 80 от « 09» ноября 2020 года, ст.6 Федерально-го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «30» 11 2020г. в 10 час.00 мин проведена плановая проверка в отношении объекта защиты МКОУ СОШ с. Важное по адресу: КЧР Усть-Джегутинский район с. Важное ул. Садовая 88б, Дознавателем ОНД и ПР Усть-Джегутинского района мл. лейтенантом внутренней службы Чеккуевым М.К.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ СОШ с. Важное Джазаевой Н.Х.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Обеспечить проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 21)	07.08. 2021	
2	Обеспечить исправность огнетушителей №	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 478.	07.08. 2021	
3	Предусмотреть ограждение кровли на здании МКОУ	(СНиП 21-01-97 п.8.11 ГОСТ 25772-83)	07.08. 2021	
4	Обеспечить расстояние в 50 мм между смежных приёмно- контрольных приборов и приборов управления АПС	13.14.8. СП 5,13130.2009.	07.08. 2021	
5	Провода, применяемые при монтаже АУПС и СОУЭ привести в соответствие с требованием таблицы 2	ГОСТ Р 31565-2012	07.08. 2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР

Усть-Джегутинского района

мл. лейтенант внутренней службы Чеккуев М.К.

(должность, Ф.И.О. гос. инспектора по пожарному надзору)

« 30 » 11 2020 г.

(подпись)

М.Л.П

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ СОШ с. Важное Джазаева Н.Х.

(должность, Ф.И.О.)

« 30 » 11 2020 г.



(подпись)